

PROGRAM ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY KONSERWACJI POKRYCIA DACHU I ŚCIAN XIII WIECZNEGO KOŚCIOŁA DREWNIANEGO W TARNOWIE PAŁUCKIM

NAZWA INWESTYCJI:
**KONSERWACJA POKRYCIA DACHU I ŚCIAN METODĄ
ODGRZYBIENIA I IMPREGNACJI XIII WIECZNEGO KOŚCIOŁA
DREWNIANEGO W TARNOWIE PAŁUCKIM**

ADRES INWESTYCJI: TARNOWO PAŁUCKIE, dz. nr 6

INWESTOR: PARAFIA ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA

OPRACOWAŁ: KAROL WOLTER
upr. bud. WKP/0060/OZOK/07 w specj. kontr. bud.

Parafia rzymskokatolicka
pw. św. Mikołaja Biskupa
Tarnowo Pałuckie 1, 62-105 Łekno
tel. +48 67 261 60 84
Regon 570163380, NIP 766-18-39-111
e-mail: mikolajbiskup5@wp.pl

Karol Wolter
techn. budowlany
Upr. bud. WKP/0060/OZOK/07
ul. K. Bonowskiego 7A, 62-100 Wągrowiec
tel. 694 220 156

PROBOSZCZ
Parafii rzymskokatolickiej
pw. św. Mikołaja Biskupa
w Tarnowie Pałuckim

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Poznaniu
Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Uzgodniono ze stanowiska konserwatorskiego
Załącznik do pisma decyzji/postanowienia/uzwolenia
z dnia 25.10.2023 Nr 625/2023/A

Wielkopolski Wojewódzki
Konserwator Zabytków
mgr Jolanta Goszczyńska

Egz. 1

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA	3
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	3
4. LOKALIZACJA INWESTYCJI	3
5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU – STAN ISTNIEJĄCY	3
6. STAN ZACHOWANIA ELEWACJI I POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU KOŚCIOŁA.....	3

**OPIS TECHNICZNY
DO PROGRAMU ROBÓT BUDOWLANYCH
PRZY KONSERWACJI
POKRYCIA DACHU I ŚCIAN
XIII WIECZNEGO KOŚCIOŁA DREWNIANEGO
W TARNOWIE PAŁUCKIM**

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora
- uzgodnienia formalno-prawne
- obowiązujące normy i przepisy

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program prac robót budowlanych przy konserwacji pokrycia dachu i ścian XIII wiecznego kościoła drewnianego św. Mikołaja Biskupa w Tarnowie Pałuckim, gmina Wągrowiec, powiat wągrowiecki.

3. CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest elementem procesu inwestycyjnego zmierzającego do uzyskania pozwolenia na wykonanie prac przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 6 w granicach miejscowości Tarnowo Pałuckie gmina Wągrowiec, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie.

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU – STAN ISTNIEJĄCY

Na dzień opracowania dokumentacji działka jest zabudowana kościołem konstrukcji drewnianej. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pn. kościół par. pw. św. Mikołaja, drewn., 1639, nr rej.: AK-I-11a/259 z 14.03.1933

Kościół w Tarnowie Pałuckim, którego patronem jest św. Mikołaj, położony jest na niewielkim wzgórzu, jest orientowaną świątynią jednonawową o konstrukcji zrębowej. Jest to budynek kryty gontem, jednonawowy z nieco węższym, prosto zamkniętym prezbiterium. Od strony północnej do kościoła przylega zakrystia, a od zachodu wieża o konstrukcji słupowo-ramowej.

6. STAN ZACHOWANIA ELEWACJI I POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU KOŚCIOŁA

Stan techniczny elewacji i pokrycia dachu jest w średnim stanie i wymaga przeprowadzenia ponownej konserwacji w terminie możliwie najszycszym. Elewacje i pokrycie dachu poddane zostały w 2012 roku interwencjom ratunkowym w ramach których wykonano renowacje elementów drewnianych. Stopień i charakter zniszczeń drewna wynika z braku zabezpieczeń przed korozją biologiczną i niekorzystnego oddziaływania otoczenia na przestrzeni długiego okresu czasu.

Czynniki fizyko-chemiczne takie jak zmienne warunki atmosferyczne oraz bezpośrednie nasłonecznienie (promieniowanie ultrafioletowe) oraz czynniki biologiczne w znacznym stopniu wpłynęły na stan obiektu, w wyniku czego zostały porośnięte mchem.

W wielu miejscach na elewacji występują liczne przebarwienia.

Przedmiotowe elementy budynku konserwowane były w 2012 roku za pomocą impregnatów Tikkurila Valtti Super Guard, Tikkurila Valtti Plus Complete w kolorze popielatym półmat.

W celu zachowania prawidłowego wyglądu oraz stanu elewacji i pokrycia dachowego należy wykonać ich konserwację impregnatami firmy Tikkurila.

7. ZAKRES PRAC

- wykonanie dokumentacji fotograficznej przed konserwacją,
- rozstawienie rusztowań,
- zabezpieczenie otworów okiennych przed etapem czyszczenia przez oklejenie taśmami, foliami polietylenowymi i miękkimi płytami pilśniowymi, dociętymi do kształtu okien,
- usunięcie szkodliwych nawarstwień, a przez to poprawa stanu technicznego budynku oraz przywrócenie pierwotnych walorów estetycznych,
- roboty odgrzybieniuowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych i smarowane impregnatem Tikkurila Valtti Super Guard,

Gotowy do użycia, impregnat gruntujący do ochrony drewna na zewnątrz. Przeznaczony do malowania elementów takich jak: fasady drewniane, ramy okienne, drzwi zewnętrzne, ogrodzenia drewniane, wiaty, altany, domki drewniane, tarasy, patio, okiennice, poręcze, itp. Produkt zalecany jako warstwa gruntująca.

- impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą dwukrotnego smarowania preparatem Tikkurila Valtti Plus Complete,

Szybkoschnąca, trwała lakierobejca o satynowym wykończeniu do zabezpieczania i dekoracji zewnętrznych powierzchni drewnianych. Dzięki innowacyjnej technologii Triple Resin System gwarantuje najwyższe zabezpieczenie drewna w każdych warunkach pogodowych (wilgoć, słońce, zmienna temperatura). Dodatkowo w produkcie zastosowano Double Barrier UV System - podwójny system ochrony przed promieniowaniem UV. Wyrób o właściwościach tiksotropowych – nie tworzy zacieków, łatwo się rozprowadza, nie kapie.

- odgrzybianie - czyszczenie szczotką stalową i dwukrotne malowanie rynny drewnianej preparatem do odgrzybiania Tikkurila Valtti Plus Complete,
- demontaż rusztowań.

**8. Dokumentacja fotograficzna kościoła drewnianego św. Mikołaja Biskupa w Tarnowie
Pałuckim – obecny stan zachowania obiektu.**



Karol Wolter
techn. budowlany
Upr. bud. VVKP/0060/OZOK/07
ul. K. Bonowskiego 7A, 62-100 Wągrowiec
tel. 694 220 156